

Mirandola, 11/7/14
Prot. N. 4994
Reparto Reti - LO

COMUNE DI CAVEZZO
8797
- 7 LUG. 2014
6 3 FASC.

Spett.le
Comune di Cavezzo
Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente
Via Alighieri, 50
41032 Cavezzo (MO)
c.a.: Susy Baraldi

Oggetto: **Piano della Ricostruzione del Comune di Cavezzo (MO).
Osservazioni**

Con riferimento alla Vs. comunicazione prot. n°7472 del 09-06-2014 si formula il seguente contributo relativo ai servizi in gestione al Gruppo AIMAG.

INDICAZIONI GENERALI

- prevedere, a cura del titolare dell'intervento, una verifica preliminare relativa alla presenza dei servizi in gestione e della loro potenzialità sia come reti, sia come allacciamenti d'utenza nel caso di ambiti ove non sono previste opere di urbanizzazione;
- *con DEMANDA E NEWS*
per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si ritiene necessaria una valutazione relativa all'adeguamento dei punti di riconsegna acqua potabile e gas metano, a cura dell'utente ed in accordo con il distributore, al fine di posizionare i misuratori in prossimità del confine di proprietà verso l'area pubblica;
- per gli ambiti evidenziati nella tavola 2.4 PDR/A si ricorda che qualora siano previste opere di urbanizzazione primaria, sarà necessario attenersi all'iter autorizzativo che prevede una richiesta di punti di consegna, approvazione del progetto con nulla osta tecnico e verifica di conformità tecnica per la presa in gestione con benessere al conferimento tecnico;
- si segnala infine la necessità di definire le distanze di rispetto dalla cabina gas di primo salto di Via Volturno e dai metanodotti di trasporto.

INDICAZIONI SPECIFICHE

Ambiti 01 e 02

Si confermano i precedenti pareri e relativamente alla nuove opere in progetto si segnala la necessità di verificare la potenzialità delle reti esistenti con particolare riferimento ad eventuali esigenze per attività produttive. Le acque meteoriche dovranno recapitare in acque superficiali in conformità alle disposizioni del Consorzio di Bonifica Burana e della Provincia di Modena.



Azienda con Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008 per:

Progettazione, realizzazione e gestione di servizi ed impianti inerenti a:

1. Ciclo integrato dell'acqua: captazione, potabilizzazione, distribuzione, allacciamento degli utenti alla rete

legnatura, trattamento acque e depurazione

2. Ciclo integrato dei rifiuti: smaltimento, raccolta di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, stazioni impiantistiche attrezzate, trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agroindustriale, smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato e compostaggio della frazione unica

3. Reti gas per conto terzi, analisi microbiologiche, chimiche e fisiche per le matrici relative al ciclo integrato dell'acqua e al ciclo integrato dei rifiuti, servizi commerciali anche conto terzi

Azienda con Sistema Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2004 per il servizio di smaltimento in distretto proprio di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali: tutto periodo 05

Ambito 06

MOB

Si segnala la necessità di verificare le interferenze delle opere in progetto con le infrastrutture esistenti al fine di prevedere eventuali adeguamenti volti a garantirne il regolare esercizio.

Ambito 07

540040 04201

Per questo ambito si segnala l'assenza della rete gas (presente al civ. 105) e della pubblica fognatura (impianto di sollevamento fognario di Via 1°Maggio ubicato ad est del civico 176). Le acque meteoriche dovranno essere diversamente gestite.

Ambito 05 – parte sud

1300 540040 04201 17004 04201

Questo ambito potrà essere servito da allacciamenti d'utenza prolungando verso ovest le reti gas e fognatura nera esistenti in prossimità del civico 105 di Via 1° Maggio. Le acque meteoriche dovranno essere diversamente gestite.

Distinti saluti (rif. Negrelli Marco 0535 28219).

Il Dirigente Servizio Idrico Integrato
(Ing. Davide De Battisti)

